



COMUNICADO DE ACIDENTE

Assunto: Possível vazamento de gasolina em posto de abastecimento na área urbana de Barbacena/MG.

Local do Acidente: Avenida Governador Bias Fortes, 908, bairro Pontilhão, Barbacena/MG;

Produto: gasolina, ONU 1203;

Empresa: Posto Jatão, BR Distribuidora;

Data da Ocorrência: 23/11/2012;

Data/Hora comunicado ao técnico do NEA: 27/11/2012 – 14 h 18 min;

Informante: Capitão Michel/Sargento Marcélio do Bombeiro Militar de Barbacena;

Data/Hora chegada NEA ao local: 27/11/2012 – 17 h 51 min;

Descrição do Acidente: No dia 23/11/2012, proprietário de bar em frente ao Posto Jatão percebeu forte odor de gasolina vindo de bueiro em frente ao seu estabelecimento e comunicou ao Sr. Tales, representante do Posto, o qual comunicou à BR Distribuidora, sendo agendado para o dia 27/11/2012 vistoria de técnicos da empresa para avaliação/diagnóstico da situação. No dia 27/11/2012 o Sr. Claudiney, técnico da BR Distribuidora compareceu ao local e realizou diversas medições de explosividade e concluiu pela ausência de risco de explosão devido à baixa concentração de vapores inflamáveis no local e as fortes chuvas que ocorrem na região, apesar do forte cheiro. Foi realizada vistoria nos equipamentos do posto e não foram constatados vazamentos. Foram agendados testes nos tanques de gasolina para o dia 28/11/2012 a serem realizados por empresa especializada com acompanhamento do técnico do NEA, Polícia Militar Ambiental, Corpo de Bombeiros Militar para verificação da estanqueidade dos mesmos e definição das demais medidas que se mostrarem necessárias. Corpo de Bombeiros Militar permaneceu no local durante todo o dia de hoje.

Técnico: O analista do NEA Sérgio Luiz Sanglard Zanute está no local e acompanhará os trabalhos até a identificação/correção das irregularidades, caso existam.

Elaborado por:

Sérgio Luiz Sanglard Zanute

Diretoria de Emergências Ambientais

Superintendência de Controle e Emergência Ambiental

Subsecretaria de Controle e Fiscalização Ambiental Integrada